




УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
М.В. Григорьева
_____ 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при поступлении сигнала о пожаре

При поступлении сигнала «Пожар» дежурный Вахтер или другое лицо, принявшее сигнал от прибора АУПС, обязан:

1.1. Определить адрес шлейфа (месторасположение сработавшего извещателя) по схеме трассировки шлейфа и осуществить сброс сигнала.

1.2. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01», указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.

1.3. Лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, задымление), ложное срабатывание, (отключение электроэнергии т. п.)

При пожаре:

2.1. Объявить тревогу для находящихся корпусе, доложить обстановку администрации техникума.

2.2. Включить по согласованию с администрацией (в зависимости от обстановки) систему централизованного оповещения людей о пожаре.


2.3. Обеспечить (организовать) эвакуацию людей из горящего помещения, (задымленного) соседних с ним помещений, в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня и дыма.

2.4. Организовать эвакуацию ценной документации, оборудования, имущества и других материальных ценностей из горящего помещения.

2.5. Сообщить комендантам службам объекта о пожаре (задымление), с целью принятия ими мер по отключению систем вентиляции в соответствующих помещениях, (сварочный цех и столовая) включения аварийного и эвакуационного освещения.

3. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа отключить данный шлейф соответствующим ключом, принять меры к дополнительной охране помещений и сообщить в организацию, осуществляющую техническое плановое обслуживание сигнализации.

4. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в специальном журнале.

Заместитель директора по безопасности  А.П. Шкляр